

कार्यालय अग्निशमालय, पदाधिकारी, मधेपुरा

ज्ञापक - 07

फ0 -17 / दिनांक - 16.2.019.

मार्ग से

MODI INTERNATIONAL SCHOOL
BIHARIGANJ
MADHUPUR.

विषय - अग्निशमक यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग के विषय में मुझे प्रमाणित करना है कि modi international school के द्वारा निम्नलिखित अग्निशमक यंत्र दिनांक 15.2.2019 को अग्नि शमालय Uda Kishunganj में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे मो Royal sales के द्वारा दिनांक 13.2.019. को रिफिल किया गया है।

स्थापित भवन:- कोचिंग, विद्यालय, गोदाम, गैस गोदाम, एजेंसी, दुकान, पेट्रोल पम्प

ईक्युमेंट का प्रकार	ईक्युमेंट का नम्बर	खरीद तिथि	गिरिटर तिथि	भवन में स्थापित स्थल का ब्यौरा	संख्या
ABC FIRE EXTIGUSER 5KG					
CO2 FIRE EXTIGUSER 5KG	1 NOS.				
BUCKET	4 Pcs.				
ABC 4KG	2 NOS.				
FOME					
STARIEF PUMP	1 set	-	-		
BLANKET	5 NOS.	-	-		

अब यह भी प्रमाणित करना है कि इनके द्वारा प्रस्तुत अग्निशमक यंत्र दिनांक 15.2.2019 के अगले एक वर्ष के लिए ठीक है।

अनापत्ति - इस शर्त के साथ है कि यदि वे अपने पूरे अवधि में अग्निशमक यंत्र को भली भाँति रखा से संधारण करेंगे।

जैसे -

- ✓ सभी नॉजल साफ रखना।
- ✓ सभी वासरो को ठीक रखना।
- ✓ सभी भेन्ट हॉल को साफ रखना।
- ✓ सभी यंत्रों का अतिरिक्त रिफिल्ड रखना।
- ✓ सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

सुझाव:-